

## प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनाकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2023/20245/AGR/AGRA/620/CFO

दिनांक: 28-04-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स AGRA VANASTHALI VIDYALAYA (भवन प्रतिष्ठान का नाम) पता 627, Jharna Nala, Shahadra Chungi Chalesar-Agra तहसील Etmadpur जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	वेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A	3	0	11.30mt

तथा प्लॉट एरिया 9681.00 वर्ग है। भवन का अधिभोग AGRA VANASTHALI VIDYALAYA (भवन /अधिभोग अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 03-05-2023 को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री वी0 के0 मित्तल के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण ( Renewal of Fire & Life Safety Certificate) (एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 08-05-2023 से 07-05-2026 तक 3 वर्ष के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपसी होगी।

“यह प्रमाण पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।”

निर्गत किये जाने का दिनांक : 08-05-2023

स्थान : AGRA



हस्ताक्षर-(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

AKSHAY RANJAN SHARMA

916AD5271AOFEDE6380251144BF9CB6B

08-03-2023

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service

<http://upfireservice.gov.in/upfire/officer/fso/viewrewnoc202303144616324>

13-05-2023